GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjének előterjesztése

Javaslat

a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Igazgatósága döntésének tudomásulvételére.

Győr, 2017. december 5.

Előterjesztő: **dr. Luksics Balázs**
osztályvezető

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt
polgármester

Dr. Fekete Dávid
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/ Vagyongazdálkodási Osztály

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjének előterjesztése

Javaslat

a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Igazgatósága döntésének tudomásulvételére.

Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában áll a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (cégjegyzékszáma: 08-10-001825, székhelye: 9024 Győr, Orgona u. 10., a továbbiakban: Zrt.).

A Zrt. Igazgatósága korábban többször tárgyalta az olajtüzelés megszüntetését a győri távhőtermelésben.

Ennek oka egyrészről, hogy a nagy hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeit és a légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit szabályozó jogi környezet fokozatosan szigorodik, közelítve az EU-s normákhoz, mely szükségessé teszi a jelenleg alkalmazott technológia korszerűsítését, többlet beruházási költséget generálva. Másrészről a Zrt. által korábban vásárolt FA 60/120 fűtőolajat az energiapiacról kivezették, a tároló tartályokat már nem tudja a Zrt. feltölteni. A korábban vásárolt típusú fűtőolaj helyébe lépő T 5/20 típusú fűtőolaj lényegében gázolaj minőség, mely a beszerzési pozíciók romlását eredményezi.

A jelenleg használt forróvíz-kazánok sem tüzelőolaj, sem földgáz üzem esetén nem felelnek meg a jogszabály szerinti szigorított levegőtisztasági követelményeknek. A Zrt. beruházási stratégiáját a forróvíz-kazánok égőinek korszerűsítésével kívánja meghatározni. Az égőkorszerűsítés esetén arról szükséges döntenie a Zrt.-nek, hogy a jövőben fenn kívánja-e tartani az olajtüzelés lehetőségét vagy a korszerűsítés csak a földgáztüzelésre terjedjen-e ki. A Zrt. Igazgatósága – figyelembe véve azt, hogy az olajtüzelés ellátás-biztonsági és gazdasági jelentősége jelentősen csökkent, valamint az ez irányú üzem fenntartása jelentős többlet beruházási, illetve üzemeltetési költséggel jár – javasolta, hogy a győri távhőtermelésben az olajtüzelést, mint alternatív tüzelési lehetőséget a Zrt. szüntesse meg, egyben a forró víz kazánok korszerűsítése során már csak földgáz üzemű üzemeltetés feltételeit biztosítsa.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Bizottságnak az alábbi határozati javaslat elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága tudomásul veszi a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (a továbbaikban: Zrt.) Igazgatóságának javaslatát, mely szerint a győri távhőtermelésben az olajtüzelést, mint alternatív tüzelési lehetőséget a Zrt. szüntesse meg, egyben a forró víz kazánok korszerűsítése során már csak földgáz üzemű üzemeltetés feltételeit biztosítsa.

Felelős: bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Győr, 2017. december 5.

dr. Luksics Balázs
osztályvezető